



MINISTÈRE  
DE LA S ANTE  
*en charge de la prévention*  
DIRECTION DE LA SANTE  
CENTRE D'HYGIENE ET  
DE SALUBRITE PUBLIQUE

N° 1673 / MSP / DSP / CHSP

Papeete, le 27 JUL. 2021

Le Chef de centre,

Affaire suivie par :  
V. HAEREHOE (☎ 40 50 37 55)

CMIV/MSP du 06 AOUT 2021

<input type="checkbox"/> Suivi DGS	Réponse	Eléments Info	Subst	Information	Classement
<input type="checkbox"/> Copie DCAB					
TRANSMIS A :					
DGS					
DAM					X
DIRH					
DUT					
DGPE		X	X		
DIP	X		X		
DGSP					

à Monsieur le Maire de la Commune de MOOREA-MAIAO :

Sous couvert de Monsieur le Chef de la Subdivision Administrative des Îles du Vent

**Objet :** Résultats des contrôles bactériologiques des eaux de baignade du 15/07/2021

**Réf. :** 1/ Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade  
2/ Note d'information n°DGS/EA4/2014/166 du 23/05/2014 relative aux modalités de recensement, d'exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour chaque saison balnéaire

Monsieur le Maire,

J'ai l'honneur de vous transmettre, pour information, les résultats des dernières analyses de contrôle de la qualité des eaux de baignade effectuées dans votre commune.

Conformément à la directive visée en première référence, l'interprétation de ces résultats d'analyses est réalisée en fin d'année civile, et fait l'objet d'un rapport annuel relatif à l'état sanitaire des zones de baignade contrôlées, établi par le Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique (CHSP).

Toutefois, afin que votre commune puisse continuer à être informée régulièrement de la qualité de ses eaux de baignade, le CHSP a choisi d'établir son interprétation ponctuelle selon la note d'information citée en deuxième référence, et détaillée ci-dessous.

**1. QUALIFICATION DES RESULTATS D'ANALYSES EN COURS D'ANNEE**

Au cours de l'année, la qualité microbiologique instantanée d'un prélèvement sera qualifiée de « bon », « moyen », « mauvais » selon les modalités suivantes :

QUALIFICATION du prélèvement	<i>Escherichia coli</i> (UFC/100 ml)	Entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)
Bonne	≤ 100	≤ 100
Moyenne	> 100 et ≤ 1000	> 100 et ≤ 370
Mauvaise	> 1 000	> 370

## 2. RESULTATS DES CONTROLES


Les résultats des analyses des eaux de baignade sont transcrits dans le tableau suivant :

Points de prélèvement	Date des prélèvements et analyses	<i>Escherichia coli</i> Nb/100 ml	Entérocoques intestinaux Nb/100 ml	Qualité ponctuelle
Plage Pahani pt 1	15/07/2021	73	30	Bonne
Plage Hôtel Ia ora pt 2		51	< 10	Bonne
Plage publique Temae pt 1		<b>1267</b>	63	<b>Mauvaise</b>
Hôtel Manava Beach Resort and SPA		132	20	Moyenne
Embouchure Vaiteupe		908	241	Moyenne
Plage Muturaa Paopao		629	332	Moyenne
Plage Hilton Moorea		266	< 10	Moyenne
Plage Taahiamanu (Mareto)		52	< 10	Bonne
Plage Tipanier		52	10	Bonne
Plage Tiahura		63	10	Bonne
Embouchure Nuuroa		<b>1842</b>	231	<b>Mauvaise</b>
Plage Nuuroa Moorea pt 1		368	121	Moyenne
Plage Nuuroa Moorea pt 2		443	52	Moyenne
Plage Haumi pt 2		231	96	Moyenne
Embouchure Haumi		794	<b>452</b>	<b>Mauvaise</b>

Conditions météorologiques : Beau temps J-1 / Beau temps et houle faible jour J.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Glenda MELIX



Copie :

Formations Sanitaires de Moorea-Maiao